

Kunde:	THYBOTECH Aps	Kontaktperson:	Thorben Nørskov
--------	---------------	----------------	-----------------

Leverandør:	Jakob Albertsen Komposit A/S	Kontaktperson:	Dennis Hansen
-------------	------------------------------	----------------	---------------

Emne beskrivelse:	1 stk. fjernvarme pumpe til Dong Energy - Horsens Kraftvarmeværk		
-------------------	--	--	--

Første Overfladerensning:

Produkt:		Metode:		Sign:	
----------	--	---------	--	-------	--

Kemisk Dekontaminering:

Klorid	mg/m ²	Jernsulfat:	mikrogram/cm ²	Sign:	
--------	-------------------	-------------	---------------------------	-------	--

pH:		Olie/fedt:		Sign:	
-----	--	------------	--	-------	--

Sandblæsning:

Produkt:	Stålsand	Størrelse:	1,0-1,5 mm.	Sign:	DEH
----------	----------	------------	-------------	-------	-----

Blæsedybde:	85-90	mym	Renhed:	SA 2,5	Sign:	DEH
-------------	-------	-----	---------	--------	-------	-----

Overfladerensning:

Produkt:	277	Metode:	Spray	Sign:	DEH
----------	-----	---------	-------	-------	-----

Dugpunkt

1.gang	10:00	2.gang	3.gang
Lufttemp.	22,4 °C	Lufttemp.	°C
RH	66,2 %	RH	%
DP	15,6 °C	DP	°C
Overflade temp. p.	26,2 °C	Overflade temp.	Overflade temp. °C

Produkt	ARC 855HT	Produkt	Produkt
Batch nr.	101220-101123	Batch nr.	Batch nr.
Tør film	400-500 mym	Tør film	Tør film mym
Sign	DEH	Sign	Sign

Varmehærdning:

100 °C i 12 Timer	Sign	DEH
-------------------	------	-----

Porettest:

Metode:	Sign
---------	------

Bemærkninger:

